

ČEZ a.s. Elektrárna Hodonín

- Oprava napájecího potrubí fluidního kotle
Parametry: 170t/h páry; DN 150; PN 160



ZPD Hodonín, a.s.

- Napájecí potrubí sušárny KATRES
Parametry: DN 350, PN 1,4MPa, 200m



Rozvody tepla, spol. s.r.o. Brno

- Oprava parovodu v kolektoru
Parametry: DN700; 0,9MPa; 280°C



Šroubárna a.s. Kyjov

- Výměna obratových komor kotlů K1 a K2 - parametry: BK6 – 6t/h páry; 1,22MPa
- Oprava napájecího potrubí K1 a K2
- Oprava tlakových částí kotlů