

Teplárna Mydlovary – Energoblok na biomasu, montáž kotle VYNCKE

Patrametr: 30 t.h⁻¹, 34,5 bar, 420°C

- Propojení usazených celků tlakového systému kotle energobloku na biomasu - VYNCKE.
- kompletace trub kolektoru Ø 273 x 8 mm, mat. P235GH
- top kolektor Ø 219 x 8 mm, mat. P235GH
- dovaření praporků membrán, plo. 25 x 5 mm, mat. S235JRG2 (plynotěsný)
- adiabatic box dno Radiačky, plech 8 mm, mat. S235JRG2 (plynotěsný)
- propoj horních trub/kolektorů Ø 273 x 8 mm, mat. P235GH
- propoj horních trub/kolektorů Ø 219 x 8 mm, mat. P235GH
- propoj „Down-comers“ Ø 273 x 6,3 mm, mat. P235GH
- propoj buben přehřívák Ø 139 x 4,5 mm, mat. P235GH
- Convection+Obrat komora, plech 8 mm, mat. S235JRG2 (plynotěsný)
- Obratová komora/ECO, plech 4 mm, mat. P265GH2 (plynotěsný)

Termín realizace díla: 20.06 ÷ 15.07.2011

Akce byla realizována pro DTD FUTURE s.r.o., Brno

